



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@alregn.ru телефон 8 (3852)20-23-19

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 5

УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658820 г. Славгород, ул. Володарского, 192, E-mail 5tond@22.mchs.gov.ru, тел. 8(38568)5-38-37

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 45/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" КЛЮЧЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО
КРАЯ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: начальника территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы №5 Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
Базенко Виталия Викторовича № 45 от «01» февраля 2022 года
«11» февраля 2022 г.

Дознавателем отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и
профилактической работы №5 Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
капитаном внутренней службы Ронаевым Виталием Николаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановое выездное контрольное(надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
заместитель директора Козорезова Евгения Витальевна на основании приказа №6 от 10.02.2022г.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Отсутствует эвакуационное освещение, которое должно находится в круглосуточном режиме и включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; ч.4 ст.4, ст. 11 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.74 СНИП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», принят и введен в действие постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 г. № 18-78	23.01.2023	
2.	Разместить в месте установки приемно-контрольных приборов	п.10 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479	23.01.2023	

	информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"		
3.	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем.	«п.54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	23.01.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

 (подпись)

Дознаватель ОД ТО НДиПР № 5 УНДиПР ГУ
МЧС России по Алтайскому краю капитан внутренней
службы Ронаев Виталий Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
 органа государственного пожарного надзора)

 (подпись)